

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68.

Телефон: (351) 263-41-41, факс: (351) 265-87-81, E-mail: oonpm@74.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району

456880, Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 б. Телефон (35131) 2-19-23, 2-25-48, факс (35131) 2-25-48
456870, г. Кыштым, ул. Чернышевского, 6. Телефон: (35151) 4-01-00, факс: 4-01-00.
456140, г. Карабаш, ул. Кузнецова, 10. Телефон: (35153) 2-41-40, факс: 2-41-40.
E-mail: ogpn16@74.mchs.gov.ru,

г. Карабаш

(место составления акта)

“ 31 ” марта 20 21 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 54

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Карабаш, ул. Кузнецова, 6

На основании: распоряжения от 16.03.2021 г. № 54 Главного государственного инспектора
Городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Сумина М.С.

была проведена Плановая /выездная проверка в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа-
интернат» г. Карабаша. МКОУ «ОШИ» г. Карабаша – (сокращенное наименование).

Дата и время проведения проверки:

22 марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
31 марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Общая продолжительность проверки: 6 часов.

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности и профилактической работе по городам
Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен**, (заполняется при проведе-
нии выездной проверки): МКОУ «ОШИ» г. Карабаша уведомлено о проверке путем вручения
распоряжения, о чем свидетельствует запись в уведомлении о вручении распоряжения от
16.03.2021 года 22.03.2021г. представитель МКОУ «ОШИ» г. Карабаша Климова И.В. по адресу:
г. Карабаш, ул. Кузнецова, 6 ознакомлена с распоряжением лично под роспись, о чем имеется со-
ответствующая запись

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
—

Лицо(а), проводившие проверку: Земляк Андрей Николаевич, начальник отделения
ОНДиПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР Главного управления
МЧС России по Челябинской области.

При проведении проверки присутствовали: 22.03.2021 г. директор МКОУ «ОШИ» г. Карабаш Климova Ирина Васильевна

В ходе проведения проверки установлено, что:

При проведении проверки государственным инспектором городов Кыштым и Карабаш, Аргашского района по пожарному надзору Земляк Андреем Николаевичем при измерении ширины и высоты эвакуационных выходов, проходов применялась рулетка фирмы «Каучук» Энкор РФ 3-5-19 длиной 5 метров.

Характеристика объекта:

На территории МКОУ «ОШИ» г. Карабаша расположено 2 объекта защиты: нежилое здание – школа-интернат; нежилое здание – спортзал;

Нежилое здание – школа-интернат 1939 года постройки, представляет собой двухэтажное здание, общей площадью 1338,4 кв. Подвальный этаж отсутствует. Стены кирпичные, перекрытия выполнены из железобетонных конструкций, кровля шиферная по деревянному основанию, здание III степени огнестойкости, электрифицировано, отопление центральное - водяное. Класс функциональной пожарной опасности объекта Ф 4.1. на втором этаже здания имеются два спальных помещения имеющих класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Согласно представленной справки от 22.03.2021 г. в ночное время в спальных помещениях располагается 19 обучающихся. Данные помещения не имеют ограждающих конструкций от другой части здания. В здании имеется чердачное помещение из которого имеется два выхода осуществляемые через сертифицируемые люки на лестничные клетки. Всего в здании имеется две лестничные клетки с обособленными выходами на них с каждого этажа здания. Двери лестничных клеток оборудованы устройствами для само закрывания.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения управлением эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту – АУПС и СОУЭ). На АУПС и СОУЭ представлены: проектная документация, договор на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации. На объекте защиты системы пожарной сигнализации обеспечены подачей дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. В помещениях здания размещены огнетушители, согласно расчетного количества, заведены паспорта, журнал учета огнетушителей. Помещения объекта оборудованы системой внутреннего противопожарного водоснабжения. Вывешены планы эвакуации людей при пожаре. Разработан и представлен приказ об ответственном лице за пожарную безопасность на объекте. Руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума, с работниками объекта проведены инструктажи. Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии требованиям Правил противопожарного режима в РФ. На объекте размещены уголки (стенды) по пожарной безопасности.

Нежилое здание – спортивный зал, представляет собой одноэтажное здание, с без подвального этажа, Стены и перекрытия деревянные, кровля шиферная по деревянному основанию, V степени огнестойкости, электрифицировано, отопление центральное-водяное. Класс функциональной пожарной опасности объекта Ф3.6. Объект оборудован АУПС и СОУЭ, Имеются первичные средства пожаротушения - огнетушители. Вывешены планы эвакуации людей при пожаре.

Независимая оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась (не представлена).

В ходе проведения проверки:

- в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
Нежилое здание – школа-интернат.			

1.	Спальные помещения, расположенные на втором этаже здания не отделены от других частей здания, имеющих различные классы функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст.4,ст.6, п.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	МКОУ «ОШИ» г. Карабаша
----	--	--	------------------------

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

И. Бессер
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 54/1/1 от 31.03.2021 г. Уведомление о необходимости явки в орган государственного пожарного надзора № 530-4-21 от 31.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И. Бессер "И" 03 2021 г. *И. Бессер*
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» Главное управление МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99.
 Телефон «Доверия» Департамента надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99.