

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г.Челябинск, ул.Пушкина, 68. Тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail:
oonpm@74.mchs.gov.ru.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району**

(наименование органа государственного надзора)

456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул.Комсомольская, 46. Телефон: (35131) 2-25-48.
456873, Челябинская область, г.Кыштым, ул.Чернышевского, 6. Телефон: (35151) 4-01-00.
456140, Челябинская область, г.Карабаш, ул.Кузнецова, 10. Телефон: 2-41-40.
E-mail: ogpn16@74.mchs.gov.ru.

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 54/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

«Общеобразовательная школа- интернат» г. Карабаша.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Сумина Михаила Сергеевича

№ 54

(наименование органа ГПН)

от « 16 » марта 2021 года, _____ ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

22.03.2021 г. проведена проверка государственным инспектором городов Кыштым и Карабаш,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Аргаяшского района по пожарному надзору Земляк Андреем Николаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

объекта защиты – МКОУ «ОШИ» г.Карабаша, расположенного по адресу:

Челябинская область, г.Карабаш, ул.Кузнецова, 6

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКОУ «ОШИ» г.Карабаша Климовой Ириной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Нежилое здание – школа-интернат.				
1.	Спальные помещения, расположенные на втором этаже здания отделить от других частей здания, имеющих различные классы функциональной пожарной опасности, ограждающими конструкциями с нормируемыми предела-	ст.4,ст.6, п.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федераль-	01.03.2021 года	

ми огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»		
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц, а именно: начальнику ОНДиПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району Сумину Михаилу Сергеевичу, по адресу: 456873, Челябинская область, г.Кыштым, ул.Чернышевского, 6, либо начальнику УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Дорожкину Эдуарду Ивановичу, по адресу: 454091, г.Челябинск, ул.Пушкина, 68 в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Земляк А.Н.



(подпись)

М.Л.П.*

« 31 » марта 2021 года

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(должность, фамилия, инициалы)

" 31 " 03 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99.

Телефон «Доверия» Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (495) 449-99-99.